Kompostárna

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SOO - JIHL

Velikost izolované plochy 23

Předpokládaná kapacita 38

Objektová soustava

001 Provozní komunikac
002 Odvodnění podloží
003 Těleso skládky
004 Hlavní sběrač IV
005 Sběrná jímka SJ3
006 Výtlak IV
007Oplocení
008 Záchytný příkop
009 Zpětný výtlak
010 Kabelové rozvody
011 KTÚ
012 Odplynění skládky
013 Postupná rekultivac

Odplyňovací studna - poloha bude upřesněna dle výsledků povrchových zkoušek a studna napojena na stávající odplyňovací systém viz př.012/2

PŘELOŽKA VN
1 x 3 x 22-AXEKVCEY 1x240

PŘELOŽKA VN
STÁVAJÍCÍ KABEL VN PŘERUŠIT,
NASPOJKOVAT SPOJKAMI
3 x SXSU5131 - 120-240
KABELOVOU VLOŽKU
1 x 3 x 22-AXEKVCEY 1x240,
KABELOVÁ VLOŽKA VEDENA V NOVÉ TRASE

PŘIPOJKA NN PRO ČERPACÍ ŠACHTY
- V ROZVADĚČI TRAFOSTANICE INSTALOVAT
NOVÝ POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ S POJISTKAMI 125A
- Z ROZVADĚČE TRAFOSTANICE VYVÉST KABEL
CYKY-J 3x50+35 VÉST ZEMÍ DO ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ

LEGENDA NOVÝCH ROZVODŮ

KRAJ: VYSOČINA	OBECNÍ ÚŘAD: HENČOV
INVESTOR: SMJ s.r.o.	
AKCE:	ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SOO3 JIHLAVA HENČOV 1. ČÁST - PODKLADY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
OBJEKT:	DLE OBJEKTOVÉ SOUSTAVY
NÁZEV PŘÍLOHY:	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

EKOINPRO spol. s r. o. Svitavská 576/46 614 00 Brno

FORMÁT: MĚŘÍTKO: ÚČEL: DATUM: ČÍSLO ZAKÁZ ZODP. PROJE VYPRACOVAL KRESLIL: KONTROLOVA